

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1.Nr DZ 015/2010

2. Nazwa wystawcy:
Apator Powogaz S.A.

Adres wystawcy:
ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań

3. Przedmiot deklaracji:

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej oraz wodomierze skrzydełkowe do wody ciepłej o znakach fabrycznych zgodnych z tabelą w punkcie 6. Przeznaczone do pomiaru objętości wody do picia i na potrzeby gospodarcze - wody zimnej o temperaturze do 50°C oraz wody ciepłej o temperaturze do 90°C, przepływającej w przewodach zamkniętych przy ciśnieniu do 16 bar.

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

5. PN-EN 14154-1:2005 (U) – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne.

6. Deklarowane oznakowanie i cechy techniczne wyrobu:

Znak fabryczny (wodomierze do wody zimnej)	JS1,6 JS1,6-01 JS1,6-02 JS1,6-04 JS1,6-NK JS1,6-NKP JS1,6-NK-01 JS1,6-NKP-01	JS2,5 JS2,5-01 JS2,5-02 JS2,5-04 JS2,5-NK JS2,5-NKP JS2,5-NK-01 JS2,5-NKP-01	JS2,5-G1 JS2,5-G1-02 JS2,5-G1-04 JS2,5-G1-NK JS2,5-G1-NKP	JS4 JS4-02 JS4-04 JS4-NK JS4-NKP
Znak fabryczny (wodomierze do wody ciepłej)	JS90-1,6 JS90-1,6-01 JS90-1,6-02 JS90-1,6-04 JS90-1,6-NK JS90-1,6-NKP JS90-1,6-NK-01 JS90-1,6-NKP-01	JS90-2,5 JS90-2,5-01 JS90-2,5-02 JS90-2,5-04 JS90-2,5-NK JS90-2,5-NKP JS90-2,5-NK-01 JS90-2,5-NKP-01	JS90-2,5-G1 JS90-2,5-G1-02 JS90-2,5-G1-04 JS90-2,5-G1-NK JS90-2,5-G1-NKP	JS90-4 JS90-4-02 JS90-4-04 JS90-4-NK JS90-4-NKP
Ciągły strumień objętości Q_3 [m ³ /h]	1,6	2,5	2,5	4
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	16			
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza [°C]	50°C lub 90°C			
Przydatność do kontaktu z wodą pitną	Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/W/1080/01/2009 z dnia 16.12.2009.			

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer badania typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób określony w punkcie 3 jest zgodny z specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 6 spełniając wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

**Członek Zarządu
Dyrektor ds. rozwoju**

M. Ziółek
Mieczysław Ziółek

Poznań, 05.03.2010

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko podpis osoby upoważnionej)